



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU
ENERGY
INSTITUTE

Sektor za elektrotehniku
Zavod za visoki napon i mjerenja

Electrical Division
High Voltage and Measurements Department

POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0910/21

Datum Date	25.5.2021.	Omot spisa File number	8/111/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Podnožje za niskonaponske visokoučinske osigurače 690 V, 400 A frekvencije 45-62 Hz veličine 2, 1-polne i 3-polne izvedbe sa keramičkim podnožjem tip PK2 i PK2/3 i umjetne mase tip PT2 i PT2/3.		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	HRN EN 60269-1/2007+A1/2009+A2/2014 IEC 60269-2/2013 (Ed.5), HD 60269-2/2013		
Prema Izvješčaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0910/21 od 25.5.2021.		
Zaključak Conclusion	Podnožje za niskonaponske visokoučinske osigurače 690 V, 400 A frekvencije 45-62 Hz veličine 2, 1-polne i 3-polne izvedbe sa keramičkim podnožjem tip PK2 i PK2/3 i umjetne mase tip PT2 i PT2/3 zadovoljava provedena tipska ispitivanja prema navedenim normama.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Ranije izdana potvrda NC-0828/18 IE-Zagreb prestaje važiti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.		The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.	

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager

dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.