



POTVRDA O TIPSKOM ISPITIVANJU
CERTIFICATE ON TYPE TEST

CTT-2018-327

Datum Date	30.9.2018.	Omot spisa File number	8/225/18.LAB
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet ispitivanja Tested Object	Kalibarski prsten 500 V tip DII za nazivne struje 6, 10, 16, 20 i 25 A tip DIII za nazivne struje 35, 50 i 63 A		
Proizvođač Manufacturer	ETI ELB s.r.o. Potočna 42 SK-90084 Bahun, Slovakia		
Način ispitivanja Test method	IEC 60269-1:2006+AMD1:2009+AMD2:2014; IEC 60269-3:2010+AMD1:2013;		
Rezultati ispitivanja dani su u izvještaju o ispitivanju br. Test results are given in test report No.	TT-2018-327 od 30.9.2018.		
Zaključak Conclusion	Kalibarski prsten 500 V, tip DII za nazivne struje 6, 10, 16, 20 i 25 A i tip DIII za nazivne struje 35, 50 i 63 A zadovoljava ispitivanja prema navedenim normama.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Prethodno izdana potvrda CTT-2015-251 IE-Zagreb prestaje važiti.		

Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.

The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager

U.N.

dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.